

Anlage 2 zur Vorlage 2012/262 Istzustand der Innenbeleuchtung der Liegenschaften Gemeinde Rastede

Objekt	Adresse	Leuchtentyp 1	Leuchtentyp 2	Leuchtentyp 3	Leuchtentyp 4	Leuchtentyp 5	Leuchtentyp 6	Leuchtentyp 7
		Büros	Flure	Ratssaal	Bodenräume			
Rathaus	Sophienstraße 27	BAP 2 x 1/58 W T 8 VVG	PLC 24 W EVG	L 4 x 18 W T8 VVG	L 58 W T8 KVG			
		Büros						
Markrktplatzgebäude	Kleibroker Straße 1	L 58 W T8 VVG						
		Fahrzeughalle	Mannschaftsraum	Flure				
FFW Rastede	Kleibroker Straße 111	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG	PLC 18 W VVG				
		Fahrzeughalle	Mannschaftsraum	Flure				
FFW Hahn	Wilhelmshavener Straße 234	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG	PLC 11 W VVG				
		Fahrzeughalle	Mannschaftsraum	Flure				
FFW Wahnbek	Hohe Brink 7	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG	PLC 18 W EVG				
		Fahrzeughalle	Mannschaftsraum	Flure				
FFW Loy	Hankhauser Weg 19	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG	PLC 11 W VVG				
		Fahrzeughalle	Mannschaftsraum	Flure				
FFW Neusüdende	Metjendorfer Straße 341	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG	PLC 18 W VVG				
		Fahrzeughalle	Mannschaftsraum	Flure				
FFW Südbäke	Delfshauser Straße 1 a	L 58 W T8 VVG	PL 23 W	Dulux PL 23 W				
		Klassenräume	Klassenräume	Büros	Flure			
GS Feldbreite	Feldbreite 16	L 58 W T8 VVG	L 54 W T5 EVG	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG			
		Klassenräume	Werkraum / Küche	Flure	Büros			
GS Hahn-Lehmden	Lehmder Straße 8	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG			
		Klassenräume	Klassenräume	Flure	Büros			
GS Kleibrok	Zur Windmühlenstraße 17	L 54 W T5 EVG	L 58 W T8 VVG	L 18 W T5 EVG	L 58 W T8 VVG			
		Klassenräume	Flure	Büros				
GS Leuchtenburg	Schoolstraat 55	L 58 W T8 VVG	PLC 18 W VVG	L 58 W T8 VVG				
		Klassenräume	Flure	Büros				
GS Loy	Hankhauser Weg 15	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG				
		Klassenräume	Flure	Büros	Werkraum			
GS Wahnbek	Schulstraße 101	L 54 W T5 EVG	L 18 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG			
		Klassenräume	Physikräume	Chemieräume	Büros	Forum	Aula	Flure
KGS	Wilhelmstraße 5	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	2 x L 18 W T5 EVG	2 x PLC 36 W	2 x PLC 26 W
		Klassenräume	Physikräume	Klassenräume	Büros	Flure	Flure	
KGS Feldbreite	Feldbreite 16	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	2 x PLC 26 W	L 4 x 18 W T8 VVG	
		Klassenräume	Physikräume	Klassentäume	Büros	Flure	Flure	
Förderschule Voßbarg	Schillerstraße 2	L 54 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG	L 58 W T8 KVG	L 58 W T8 VVG	L 36 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG	
		Büros	Flure	Wandleuchten	Deckenleuchten	Keller		
Bücherei	Oldenburger Straße 256	L 58 W T8 VVG	PLC 18 W VVG	R7S 150 W	Strahler i 2 x 300 W	Sternenhimmel mit 12V/10 W		
		Büros	Flure	Gruppenräume	Gruppenräume			
Kiga Loy	Fünfhäuserweg 15	L 58 W T8 VVG	NV-Halogen 35 W	HV-Halogen 50 W	NV-Halogen 35 W			
		Büros	Flure	Gruppenräume	Gruppenräume			
Kiga Marienstraße	Marienstraße 14	L 58 W T8 VVG	NV-Halogen 35 W	HV-Halogen 50 W	NV-Halogen 35 W			
		Büros	Flure	Gruppenräume	Gruppenräume			
Kiga Mühlenstraße	Mühlenstraße 55	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 KVG	L 4 x 18 W T8 KVG	L 58 W T8 KVG			
		Büros	Flure	Gruppenräume				
Kiga Voßbarg	Schillerstraße 2	L 54 W T5 EVG	L 4 x 18 W T5 EVG	L 54 W T5 EVG				
		Büros	Flure	Gruppenräume				
Kiga Feldbreite	Feldbreite 22	L 54 W T5 EVG	PLC 18 W VVG	2 x PLC 26 W				
		Büros	Flure	Gruppenräume				
SpielkreisDelfshausen	Dörpstraat	L 58 W T8 VVG	Dulux PL 23 W	L 58 W T8 VVG				
Förderung möglich, zu geringe Einschaltdauer								
		Legende:						
50 % CO 2 Einsparung nicht erreichbar, Sanierung erfolgt		KVG = Konventionelles Vorschaltgerät (ca. 20 Watt)						
		VVG = Verlustarmes Vorschaltgerät (ca. 10 - 12 Watt)						
Lichtberechnungen erforderlich, 50 % mit ?		EVV = Elektronisches Vorschaltgerät (ca. 4 - 6 Watt)						
		L = Leuchte T5...8 = Lampentyp						

Istzustand der Innenbeleuchtung Liegenschaften Gemeinde Rastede

Objekt	Adresse	Leuchtentyp 1	Leuchtentyp 2	Leuchtentyp 3	Leuchtentyp 4	Leuchtentyp 5	Leuchtentyp 6
		Büros	Flure	Gruppenräume	Keller		
Jugendtreff	Schloßstraße 27	L 58 W T8 VVG	Dulux PL 23 W	L 58 W T8 KVG	L 58 W T8 KVG		
		Büros	Technik	Umkleiden/Duschen	Überdachung		
Freibad Rastede	Mühlenstraße 58	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 KVG	L 58 W T8 KVG	L 4 x 18 W T8 KVG		
		Cafeteria	Büro	Umkleiden/Duschen	Schwimmhalle	Schwimmhalle Decke	SB - Becken
Hallenbad	Schloßstraße 11	2 x PLC 18 W EVG	L 54 W T5 EVG	PLC 26 W EVG	Dulux PL 33 W	HQI 250 W	HQI 400 W UTW
		Büros	Umkleiden	Flure	Außen	Showband	
Mehrzweckgebäude	Mühlenstraße 58	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG	PLC 18 W VVG	2 x PL 18 W	L 4 x 18 W T8 VVG	
		Umkleiden	Duschen	Flure			
Sportplatz Kleibrok	Zur Windmühlenstraße 17	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG	PL 23 W			
		Flure	Umkleiden	Duschen	Aufenthaltsraum	Außen	
Sportplatz Lehmden	Wilhelmshavener Straße 163 a	2 x PLC 26 W	2 x PLC 26 W	2 x PLC 26 W	2 x PLC 36 W	2 x PLC 26 W	
		Flure	Umkleiden	Duschen	Aufenthaltsräume		
Sportplatz Wahnbek	Am Sportplatz 42	2 x PLC 26 W	L 58 W T8 EVG	L 58 W T8 EVG	L 58 W T8 EVG	2 x PLC 26 W EVG	
		Mannschaftsraum	Umkleiden	Duschen			
Sportplatz Loy	Hankhauser Weg 15	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG			
		Mannschaftsraum	Klassenräume	Büros	Flure		
Sportplatz Nethen	Nelkenstraße 11	L 58 W T8 VVG	L 54 W T5 EVG	L 58 W T8 VVG	L 4 x 18 W T8 VVG		
		Sporthalle	Umkleiden	Duschen			
Sporthalle Kleibrok	Zur Windmühlenstraße 17	L 58 W T8 KVG	L 58 W T8 KVG	L 58 W T8 KVG			
		Sporthalle	Umkleiden	Duschen	Flure		
Sporthalle Lehmden	Lehmder Straße 8	L 54 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	2 x PLC 26 W VVG		
		Sporthalle	Umkleiden	Duschen	Flure	Regieräume	
Sporthalle Wahnbek	Schulstraße 101	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG	2 x PLC 26 W VVG	2 x PLC 26 W VVG	L 58 W T8 VVG	
		Sporthalle	Umkleiden	Duschen	Flure		
Turnhalle Feldbreite	Feldbreite 16	L 54 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	2 x PLC 26 W EVG		
		Sporthalle	Umkleiden	Duschen	Flure	Regieräume	
Mehrzweckhalle	Feldbreite 16	L 80 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	L 49 W T5 EVG	
		Sporthalle	Umkleiden	Duschen	Flure		
Turnhalle Wilhelmstraße	Wilhelmstraße 7	L 58 W T8 KVG	L 58 W T8 KVG	L 58 W T8 KVG	L 1 x 18 W T8 VVG		
		Gruppenraum	WC				
DGH Wapeldorf	Mitteldörper Weg 52	L 58 W T8 VVG	1 x L 18 W T8 VVG				
		Gruppenräume	Flure				
DGH Nethen	Werkstraße 1	L 4 x 18 W T8 KVG	L 1 x 36 W T8 VVG				
		Gruppenräume	Flure				
DGH Bekhausen	Wilhelmshavener Straße 493	L 4 x 18 W T8 KVG	L 1 x 36 W T8 KVG				
		Gruppenraum	Flure				
DGH Südbäke	Delfshauser Straße 1 a	L 58 W T8 VVG	L 1 x 36 W T8 KVG				
		WC	Vorraum				
WC Marktplatz	Kleibroker Straße 3	L 58 W T8 VVG	L 1 x 36 W T8 KVG				
		WC	Vorraum				
WC EV Kirche	Denkmalsplatz	L 58 W T8 VVG	L 1 x 36 W T8 KVG				
		Halle / Scheune	Gruppenraum	Büros	Werkstätten	Außen	WC/Duschen
Bauhof	Roggenmoorweg 1	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG	L 58 W T8 VVG	HQI 400 W	L 58 W T8 VVG
Förderung möglich, zu geringe Einschaltdauer							
50 % CO 2 Einsparung nicht erreichbar, Sanierung erfolgt							
Lichtberechnungen erforderlich, 50 % mit ?							